

**АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ**

ООО «Тривия»

М.О., Красногорский район, д. Сабурово
(наименование и адрес объекта)

"16" *Мед* 2015 г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии - представителя заказчика

членов комиссии - представителей: генеральный директор В.М. Павлов
(фамилия, имя, отчество, должность)

строительный контроль заказчика начальник ХРЭС Кудрявцева Н.Я.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Клинмежрайгаз» начальник ХРЭС Кудрявцева Н.Я.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель Проектной организации ООО «Контактгазсервис» Миронова И.Б.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель Ростехнадзора Аканов В.А.
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛИ

1. Подрядчиком

(Генеральным подрядчиком) Гл. инженер ООО «Контактгазсервис» Бабанин С.Ю.
(наименование организации)

предъявлен к приемке законченный строительством газопровода

Строительство газопровода высокого и среднего давления по адресу: Красногорский район, д. Сабурово
(наименование объекта)

Элементы	Количество		Тип
Общая протяженность, п.м.	2658,84		
Подземный распределительный газопровод:	1811,42		
159x5,0	5,4	3,32	сталь
315x28,6	1,0		ПЭ
160x14,6	349,8	517,4	ПЭ
110x10	-	934,5	ПЭ
Надземный распределительный газопровод:	7,38		
159x5,0ст.	3,73	3,2	
108x4,5		0,45	
Газовый ввод подземный:	736,95		
63x5,8		595,05	Пэ
57x3,5		141,9	Пэ
Газовый ввод надземный:	103,9		
57x3,5		30,1	ст
25x3,2		72,99	ст
Рабочее давление, МПа.	0,6	0,1	
Количество газовых вводов	27		
Тип изоляции	в/у		
На газопроводе установлено:			
Запорные устройства, в т. ч. полиэтиленовые			
Задвижка DN160 ПЭ с КП	3		AVK International
Задвижка DN110 ПЭ с КП	2		AVK International

Решение приемочной комиссии:

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме в соответствии с проектом и требованиями СНиП 42-01-2002, ТСН.

2. Предъявленный к приемке объект вместе с прилагаемой исполнительной документацией считать принятым заказчиком с "16" мая 2015г.

ОБЪЕКТ ПРИНЯТ

Председатель комиссии
ООО «Тривия»



В.М. Павлов

(подпись)

Представитель Проектной организации
ООО «Контактгазсервис»

Миронова И.Б.

Строительный контроль
Начальник ХРЭС



Кудрявцева Н.Я.

(подпись)

Представитель ростехнадзора



(подпись)

ОБЪЕКТ СДАН:

Представитель
подрядчика (Генерального подрядчика)
Гл. инженер
ООО «Контактгазсервис»



Бабанин С.Ю.

(подпись)